



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

09. 11. 2018

г.Казань

№ 5778

Включен в Реестр муниципальных правовых актов
муниципального образования города Казани
ш № 017972-18 от « 09 » 11 20 18 г.

**Об обеспечении
беспрепятственного проезда
пожарной техники к месту пожара**

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в целях обеспечения свободного проезда и установки пожарной и специальной техники возле жилых домов и объектов на территории муниципального образования г.Казани в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций, повышения уровня противопожарной защиты города, организаций (объектов), а также предотвращения гибели и травматизма людей на пожарах:

1. Постановляю:

1.1. утвердить Положение об обеспечении беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара на территории муниципального образования г.Казани согласно приложению к настоящему постановлению;

1.2. опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани.

2. Рекомендую:

2.1. организациям жилищно-коммунального хозяйства, управляющим компаниям жилищно-коммунального хозяйства, руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от их форм собственности:

2.1.1. обеспечивать беспрепятственный проезд пожарной техники к месту пожара в пределах закрепленных и обслуживаемых территорий;

2.1.2. при выявлении случаев нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара незамедлительно информировать об этом государственные органы, выполняющие контрольные и надзорные функции в данной области;

2.1.3. ежегодно до 15 декабря проводить комиссионные проверки состояния внутридомовых проездов с учетом возможности подъезда пожарной и специальной техники к жилым домам и другим объектам города в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций;

2.1.4. осуществлять своевременную очистку вышеуказанных территорий и пожарных гидрантов от снега и наледи;

2.2. Отделу надзорной деятельности и профилактической работы по г.Казани Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан (О.В.Маринин) (далее -- ОНД и ПР по г.Казани):

2.2.1. участвовать в пределах своей компетенции в информировании населения через средства массовой информации и по иным каналам о мерах по обеспечению пожарной безопасности населения и территорий, а также в осуществлении пропаганды в области пожарной безопасности;

2.2.2. участвовать в работе в составе комиссии по организации и проведению проверки обеспечения условий для беспрепятственного проезда пожарной и специальной техники к подъездам жилых домов и объектам города, а также к источникам противопожарного водоснабжения;

2.2.3. при проведении проверок в полной мере использовать права, предоставленные органам государственного пожарного надзора законодательством Российской Федерации;

2.3. Управлению МВД России по г.Казани (А.В.Соколов) в рамках взаимодействия оказывать необходимую помощь ОНД и ПР по г.Казани по установлению владельцев автотранспортных средств, припаркованных в местах проездов и подъездов пожарной техники, а также в местах установки пожарной и специальной техники;

2.4. ФГКУ «7 отряд ФПС по Республике Татарстан» (О.Г.Мамаков):

2.4.1. при следовании по вызову к месту пожара фиксировать нарушения требований пожарной безопасности, касающиеся препятствий на пути следования, а также неисправности наружных источников противопожарного водоснабжения и составлять протоколы об административном правонарушении в установленные законом сроки с последующей передачей для принятия решения в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.Казани;

2.4.2. в случае перекрытия проездов или подъездов пожарной техники, а также мест установки пожарной и специальной техники подвижным составом (автотранспортом) дополнительно информировать Управление МВД России по г.Казани для организации быстрой эвакуации транспортного средства, служащего помехой, с мест проезда, подъезда и установки специальной техники пожарных подразделений.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель



Д.Г.Калинкин

Утверждено
постановлением
Исполнительного комитета г.Казани
от 09.11.2018 № 5778

Положение
об обеспечении беспрепятственного проезда
пожарной техники к месту пожара на территории
муниципального образования г.Казани

1. Общие положения

1.1. Положение об обеспечении беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара на территории муниципального образования г.Казани (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

1.2. Положение предназначено для организаций жилищно-коммунального хозяйства, руководителей предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, имеющих в своем ведении и (или) обслуживающих территории жилых массивов, общественных зданий и производственных территорий.

2. Обеспечение беспрепятственного проезда
к зданиям, сооружениям и строениям

2.1. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

2.2. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

2.3. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания (высотой не более 28 метров), сооружения и строения должно быть не более 8 метров.

2.4. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

2.5. В замкнутых и полужамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

2.6. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15х15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

2.7. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

2.8. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до трех этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

3. Обеспечение беспрепятственного проезда к жилым многоквартирным домам

Подъезд пожарных автомобилей к зданиям должен быть обеспечен согласно действующему законодательству Российской Федерации и нормативно-техническим документам.

4. Обеспечение беспрепятственного проезда к производственным объектам

4.1. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

4.1.1. с одной стороны – при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

4.1.2. с двух сторон – при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

4.2. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

4.3. Производственные объекты с площадками размером более 5 гектаров должны иметь не менее двух въездов.

4.4. При размере стороны площадки производственного объекта более 1000 метров и расположении ее вдоль улицы или автомобильной дороги следует предусматривать на данной стороне не менее двух въездов на площадку.

4.5. Огражденные участки внутри площадок производственных объектов (открытые трансформаторные подстанции, склады и другие участки) площадью более 5 гектаров должны иметь не менее двух въездов.

4.6. В случае если по производственным условиям не требуется устройства дорог, подъезд пожарных автомобилей допускается предусматривать по спланированной поверхности, укрепленной по ширине 3,5 метра в местах проезда при глинистых и песчаных (пылеватых) грунтах

различными местными материалами с созданием уклонов, обеспечивающих естественный отвод поверхностных вод.

4.7. Ширина ворот автомобильных въездов на площадку производственного объекта должна обеспечивать беспрепятственный проезд основных и специальных пожарных автомобилей.

5. Обеспечение беспрепятственного проезда на территории садово-огороднических товариществ

5.1. На территории садово-огороднических товариществ должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

5.2. На территории садово-огороднических товариществ ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов – не менее 3,5 метра.

6. Обеспечение беспрепятственного проезда к источникам противопожарного водоснабжения

6.1. К водоемам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения, и другим сооружениям, вода из которых может быть использована для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей, их установки и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 15 x 15 метров.

6.2. Пожарные гидранты надлежит располагать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен здания.

**7. Обеспечение беспрепятственного проезда
в условиях выпадения осадков
и выполнения земляных работ**

7.1. В целях беспрепятственного проезда в случаях выпадения снега подрядным организациям необходимо выполнять очистку дорог.

7.2. При выполнении земляных работ организации обязаны предварительно согласовать с администрацией района (районов) Исполнительного комитета г.Казани производство данных работ и проинформировать пожарные части, привлекаемые для локализации и тушения пожаров.

7.3. Выполнение земляных работ должно предусматривать обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.